



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)  
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

*пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: nadzor@rtntula.ru*

301602 Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. 14  
Декабря, д.2а  
(место составления акта)

08.08.2019г.  
(дата составления акта)

15 часов 30 мин.  
(время составления акта)

301602 Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. 14  
Декабря, д.2а  
(местонахождение и наименование ОПО)

**АКТ ПРОВЕРКИ №30-03ГС**

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица –  
муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» (МУК  
ПАРК К И О) ИНН 7117013068**

В период с 26.07.2019г. по 08.08.2019г. по месту нахождения юридического лица: 301602 Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.2а, на основании: распоряжения №1-975-р от 25.06.2019г. заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В с целью государственного контроля надзора за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в соответствии с пунктами 1901680872 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО, проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица: муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» (МУК ПАРК К И О) ИНН 7117013068

Дата и время проведения проверки:

"26" июля 2019г.	с 09 часов 00 мин.	до 14 часов 00 мин.
Продолжительность: 05 часов.		
"29" июля 2019г.	с 09 часов 00 мин.	до 14 часов 00 мин.
Продолжительность: 05 часов.		
"07" августа 2019г.	с 09 часов 00 мин.	до 14 часов 00 мин.
Продолжительность: 05 часов.		
"08" августа 2019г.	с 09 часов 00 мин.	до 13 часов 00 мин.
Продолжительность: 04 часа.		

(заполняется в случае проверок филиалов, представительств, обособленных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 04 рабочих дня/19 часов


(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Приокским управлением Ростехнадзора

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)


О проведении проверки уведомлен:

(заполняется при проведении выездной проверки)


Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b> , действующий на основании Устава учреждения		26.07.2019г. 09:00 часов
<i>должность, ФИО</i>	<i>подпись</i>	<i>дата, время</i>

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен лично:

(заполняется при проведении выездной проверки)

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b> , действующий на основании Устава учреждения		26.07.2019г. 09:00 часов
<i>должность, ФИО</i>	<i>подпись</i>	<i>дата, время</i>

Положения статьи 25.1 ФЗ №294 разъяснены и понятны:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b> , действующий на основании Устава учреждения		26.07.2019г. 09:00 часов
<i>должность, ФИО</i>	<i>подпись</i>	<i>дата, время</i>

Лица, проводившие проверку:

- |   |                              |  |                       |
|---|------------------------------|--|-----------------------|
| 1 | Тихонов Андрей Алексеевич    | Главный государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору | Председатель комиссии |
| 2 | Шеметов Александр Васильевич | Государственный инспектор межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору         |                       |

С участием: не привлекались.

(в случае привлечения к участию к проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» **Жадько Ирина Николаевна**, действующий на основании Устава учреждения

В ходе проведения проверки: выявлены нарушения обязательных требований (с указанием положений (нормативных) правовых актов): (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)



N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1	2	3	4
1	Не определен рабочим проектом 543-546-09-ГСВ от 2009г. (выполнен ООО «ЭнергоГазПроект») предельный срок дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования, - здания с установленным в нем газоиспользующим оборудованием	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b>
2	Эксплуатирующей организацией не обеспечено проведение наладки оборудования при эксплуатации технологического устройства - котла Вах1 Еко-3 Compact 1/40Fi	Пункт 71 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b>
3	Не определена продолжительность эксплуатации технических и технологических устройств (котла Вах1 Еко-3 Compact 1/40Fi) исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств: отсутствует паспорт завода-изготовителя котла	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b>
4	Не определена продолжительность эксплуатации технических и технологических устройств (сигнализаторов загазованности СТГ-1-1 зав. №БКС319, №БД1238) исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств: отсутствует паспорт завода-изготовителя сигнализаторов загазованности	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b>
5	Эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг технического	Пункт 71 раздела VI «Технического	Директор муниципального

N п/п	Краткое изложение выявленных нарушений обязательных требований	Наименование нормативного документа, требования которого нарушены (не соблюдены)	Лица, допустившие нарушения
1007	обслуживания сети газопотребления: отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности оборудования или иной документ, определяющий перечень оборудования, подлежащего проведению технического обслуживания	регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» <b>Жадько Ирина Николаевна</b>

Выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): **не проверялось**

Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора): **не проверялось** (указать реквизиты выданных предписаний)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля **отсутствует**:

\_\_\_\_\_  
(подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

№ п/п	Наименование приложения
1	Копия распоряжения №1-975-р от 25.06.2019г. заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В
2	Предписание №30-03ГС от 08.08.2019г. об устранении выявленных нарушений
3	


Подписи лиц, проводивших проверку:

\_\_\_\_\_  
**Тихонов Андрей Алексеевич**  
(ФИО)

\_\_\_\_\_  
**Шеметов Александр Васильевич**  
(ФИО)

Подписи лиц, присутствовавших при проверке:

\_\_\_\_\_  
**Жадько Ирина Николаевна**  
(ФИО)



\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(подпись)



С актом проверки ознакомлен, копию акта со всеми приложениями получил законный представитель юридического лица:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха», действующий на основании Устава учреждения

Жадько Ирина Николаевна

08.08.2019г.



\_\_\_\_\_  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводившего проверку)