



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)
ПРИОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

пр-кт. Ленина, д.40, г. Тула, 300041, тел. (4872)36-26-35, E-mail: kgnadzor@priok.gosnadzor.ru

ПРЕДПИСАНИЕ №30-03ГС

301602 Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул.
14 Декабря, д.2а

(место составления)

08.08 2019г.

(дата составления предписания)

301602 Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул.
14 Декабря, д.2а

(местонахождение юридического лица)

16 час. 00 мин.

(время составления предписания)

Юридическому лицу
муниципальному бюджетному учреждению культуры
«Парк культуры и отдыха» (МУК ПАРК К И О) ИНН 7117013068

Нами, главным государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора Тихоновым Андреем Алексеевичем, государственным инспектором межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора Шеметовым Александром Васильевичем согласно распоряжения №1-975-р от 25.06.2019г. заместителя руководителя Приокского Управления Ростехнадзора Бирюкова А.В. с государственного контроля надзора за соблюдением требований технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления в соответствии с пунктами 1901680872 Плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Приокского управления Ростехнадзора с 01.01.2019г. по 31.12.2019г., утвержденного Руководителем Приокского управления Ростехнадзора и согласованного с Управлением Генеральной прокуратуры РФ в ЦФО, проведена плановая выездная проверка в отношении юридического лица: муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» (МУК ПАРК К И О) ИНН 7117013068

При проведении проверки присутствовал:
директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха»
Жадько Ирина Николаевна, действующий на основании Устава учреждения

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления, которые предписывается устранить в указанные сроки, а именно:

№	Конкретное описание (существо) выявленного нарушения	Наименование нормативного документа и номер его пункта, требования которого нарушены (не соблюдены)	Срок устранения нарушения
1	2	3	5
1	Не определен рабочим проектом 543-546-09-ГСВ от 2009г. (выполнен ООО «ЭнергоГазПроект») предельный срок дальнейшей эксплуатации объектов технического регулирования, - здания с установленным в нем газоиспользующим оборудованием	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	06.12.2019г.
2	Эксплуатирующей организацией не обеспечено проведение наладки оборудования при эксплуатации технологического устройства - котла Вах1 Еко-3 Compact 1/40Fi	Пункт 71 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	06.12.2019г. <i>Акт наладки на котельном оборудовании</i>
3	Не определена продолжительность эксплуатации технических и технологических устройств (котла Вах1 Еко-3 Compact 1/40Fi) исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств: отсутствует паспорт завода-изготовителя котла	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	06.12.2019г.
4	Не определена продолжительность эксплуатации технических и технологических устройств (сигнализаторов загазованности СТГ-1-1 зав. №БКС319, №БД1238) исходя из условия обеспечения безопасности объектов технического регулирования при прогнозируемых изменениях их характеристик и гарантий изготовителя технических и технологических устройств: отсутствует паспорт завода-изготовителя сигнализаторов загазованности	Пункт 76 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления» (утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	06.12.2019г.
5	Эксплуатирующей организацией не обеспечен мониторинг технического обслуживания сети газопотребления: отсутствует акт разграничения балансовой принадлежности	Пункт 71 раздела VI «Технического регламента о безопасности сетей газораспределения и газопотребления»	06.09.2019г.

оборудования или иной документ, определяющий перечень оборудования, подлежащего проведению технического обслуживания	(утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.10.2010 г. № 870)	
--	--	--

На основании статьи 16 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21 июля 1997 года №116-ФЗ, статьи 21 пункта 2 Федерального закона от 26 декабря 2008г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и в соответствии с пунктом 6.6. Положения о Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.07.2004 № 401, руководителю юридического лица муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха» (МУК ПАРК К И О) ИНН 7117013068, расположенного по адресу: 301602 Тульская область, Узловский район, г. Узловая, ул. 14 Декабря, д.2а , предписывается устранить вышеуказанные нарушения в установленные сроки, направить начальнику межрегионального отдела по котлонадзору и газовому надзору Приокского управления Ростехнадзора уведомление об исполнении предписания.

Предписание выдал: ответственный за проведение мероприятия по контролю:

Тихонов Андрей Алексеевич
(ФИО)



Первый экземпляр предписания для исполнения получил лично, с содержанием предписания ознакомлен:

Директор муниципального бюджетного учреждения культуры «Парк культуры и отдыха», действующий на основании Устава учреждения

Жадько Ирина Николаевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"08" августа 2019г.

(подпись)